

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192, т. 8(38568)53837, tond5@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Славгород, ул. Володарского, 192

(место составления акта)

«16» августа 2019 г.

(дата составления акта)

«15» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 191

По адресу/адресам: г. Славгород, ул. Луначарского, д. 126

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от № 191 от «15» июля 2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая/выездная)

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Славгорода», ИНН 2210003202, ОГРН
1022200865939

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

15.08.19 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин. 16.08.19 с 10 час.
00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Сергеева Татьяна Дмитриевна

15.07.2019 г., 09 ч 00 мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Базенко Виталий Викторович - главный государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое,
Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого
национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Директор Сергеева Татьяна Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых

актов): Юридическое лицо (ИП) – Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода» допустило следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- На первом этаже административного здания происходит захламление путей эвакуации, а так же размещение горючих материалов у дверей эвакуационных выходов. (п.23 «ж» Правил противопожарного режима в РФ);

- На первом этаже административного здания происходит эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией. (п. 42 «а» Правил противопожарного режима в РФ);

- Не все двери ведущие в лестничную клетку оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнением в притворах. (ст. 59 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 Свод правил СП.13130.2009 Системы противопожарной защиты);

- Помещения веранды («холодного склада»), гардеробной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. (ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.38 таблица А3, Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- Отсутствует документальное подтверждение общего уровня звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в диапазоне от 75 до 120 дБА. (ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

- На путях эвакуации для отделки пола используется горючий материал класса пожарной опасности КМ 5 вместо требуемого КМ 4. (таблица 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Используемые технические средства, для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, при пожаре, не в полной мере учитывают состояние здоровья и возраст эвакуируемых людей. (ч. 8 ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Помещения различного функционального назначения (складское помещение и административно-бытовые помещения) не отделены между собой противопожарной преградой 1-го типа. (ст. 59, таблица, 23 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4.СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям);

- Не проведено испытание ограждения крыши. (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ);

- В подсобных помещениях учреждения допускается курение табака. (п.14 Правил противопожарного режима в РФ);

- Для отделки потолка в помещении с сенсорным оборудованием используется горючий материал с характеристиками пожарной опасности КМ 5 вместо требуемого КМ 3. (таблица 29 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Проведен инструктаж:

«О мерах пожарной безопасности на объекте»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1) Приложение №1 Инструкция о мерах пожарной безопасности

2) Предписание от 16.08.2019 № 191/1/143 об устранении нарушений требований ПБ

Подписи лиц, проводивших проверку:



Базенко Виталий Викторович - главный государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Сергеева Татьяна Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» августа 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)